

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС РОССИИ по СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГО ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ГО СРЕДНЕУРАЛЬСК УНДиПР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Верхняя Пышма
(место составления акта)

«27» января 2020 г.
(дата составления акта)
12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 3

По адресу/адресам: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 20-б

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 3 от 09 января 2020 года главного государственного инспектора по пожарному надзору ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск – начальника ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС по Свердловской области Бугреева А.И.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22"

(ОГРН 1036600290198, ИНН 6606012887)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«23» января 2020 с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут. Продолжительность 1 час;

«27» января 2020 с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 час. 00 минут.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 23.01.2020 г. 10:00; 27.01.2020г.11:00 , Заведующий МАДОУ "Детский сад № 22"

Царева Т.Н.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: начальник ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Бугреев А.И.; старший инспектор ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской

области Мамедова В.Ю.: инспектор ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Труфанов В.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ "Детский сад № 22" Царева Т.Н.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), допустивших нарушения	Характер нарушения
1.	<p>Не соблюдены лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; - организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты. 	<p>Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)²</p> <p>Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"³.</p> <p>ФЗ-№ 184 «О техническом регулировании» ч.1 ст. 46, ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СНИП 2.01.02-85* п. 4.15, СНИП 21-01-97* п.6.18*</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.</p> <p>Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и</p>	<p>Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» Царева Т.Н.</p>	<p>Режимный</p>

	Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров и помещений, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре. Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;		
2.	Не обеспечено проверяемым лицом наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны. (Помещение кладовщика, Склад пищевых продуктов, физкультурные кабинеты 2 шт, 3 кладовых возле музыкального зала, электрощитовая, подвальное помещение (склад порошков))	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» Царева Т.Н.	Капитальный
3.	Проверяемым лицом допускается хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами	п.23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». На объектах защиты запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.	Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» Царева Т.Н.	Режимный
4.	Не соблюдены собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке, назначенными	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР).	Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» Царева Т.Н.	Капитальный

<p>ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие системы обеспечения пожарной безопасности; - конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности; - обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; - организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты. <p>Двери складских, производственных и технических помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости устройствами для самозакрывания (Помещение кладовщика, Склад пищевых продуктов, физкультурные кабинеты 2 шт, 3 кладовых возле музыкального зала, электрощитовая, подвальное помещение (склад порошков)</p>	<p>ФЗ-№184 «О техническом регулировании» ч.1 ст. 46; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; табл. 23, 24. СНиП 2.08.02-89* п. 1.82; СНиП 2.08.02-85 п. 3.21 Двери пожароопасных и технических помещений (электрощитовых, кладовых для хранения стораемых материалов, вентиляционных камер и др.) должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6ч. СНиП 21-01-97 п. 5.14 табл. 2, п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p>СП 2.13130.2012 п. 5.4.20 Требования к ограждающим конструкциям складских помещений, кладовых для хранения белья, кладовых горючих материалов, гладильных, мастерских, помещений для монтажа станковых и объемных декораций, камер пылеудаления, помещений лебедок противопожарного занавеса, аккумуляторных, трансформаторных подстанций, электрощитовых и других пожароопасных помещений необходимо предусматривать в соответствии с СП 4.13130, для вентиляционных камер - в соответствии с СП 7.13130.</p> <p>СП 4.13130.2013 п. 4.17 В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п.п. 37(1). Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.</p>		
--	---	--	--

		Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88 ч.8 Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.		
5.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	<p>Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)</p> <p>п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012</p> <p>№ 390 «О противопожарном режиме».</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта</p>	Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» Царева Т.Н.	Капитальный
6.	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов	<p>п.23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012</p> <p>№ 390 «О противопожарном режиме».</p> <p>На объектах защиты запрещается:</p> <p>д) снимать предусмотренные проектной</p>	Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» Царева Т.Н.	Режимный

	пожара на путях эвакуации (возле группы Лучики)	документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации		
7.	<p>Проверяемым лицом не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.</p> <p>Расстояние от извещателей близлежащих предметов и устройств, до электросветильников выполнено менее 0,5 метра.</p>	<p>П. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» ФЗ-№184 «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; НПБ 88-2001 п. 12.67</p> <p>12.67. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.</p> <p>Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.</p> <p>Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.</p>	Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» Царева Т.Н.	Режимный

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----/-----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----/-----
- нарушений не выявлено: -----/-----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 27.01.2020г. № 3/1/1;

2. Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания дошкольной образовательной организации, специализированного дома престарелых и инвалидов (неквартирного), больницы, спального корпуса образовательной организации с наличием интерната и детской организации (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности (в соответствии с приказом МЧС России от 01.11.2018 N 52600).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР ГО Верхняя Пышма,
ГО Среднеуральск УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области
Бугреев А.И.



(Handwritten signature)

(подпись)

«27» января 2020 г.

Старший инспектор ОНДиПР ГО Верхняя Пышма,
ГО Среднеуральск УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области
Мамедова В.Ю.



(Handwritten signature)

(подпись)

«27» января 2020 г.

Инспектор ОНДиПР ГО Верхняя Пышма,
ГО Среднеуральск УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области
Труфанов В.А.



(Handwritten signature)

(подпись)

«27» января 2020 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 22" Ур (Горелова Г.А.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» января 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России (495) 216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99