

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС РОССИИ по СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГО ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ГО СРЕДНЕУРАЛЬСК УНДиПР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Верхняя Пышма

(место составления акта)

«12» февраля 2021 г.

(дата составления акта)

14 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 22

По адресу/адресам: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 20б.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 22 от 01 февраля 2021 года главного государственного инспектора по пожарному надзору ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск – начальника ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС по Свердловской области Бугреева А.И.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22», ИНН 6606012887, ОГРН 1036600290198 Объект чрезвычайно высокого риска (1 класс)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» февраля 2021 с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут. Продолжительность 1 час;

«12» февраля 2021 с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 час. 00 минут.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 01.02.2021 г., 15.00 11.02.2021, 13.00 12.02.2021, Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» Царева Т.Н.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: начальник ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Бугреев А.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» Царева Т.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), допустивших нарушения	Характер нарушения
1.	Допускается установка глухих решеток на окнах здания, являющихся аварийными выходами.	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 16г. На объектах защиты запрещается: г) устанавливать глухие решетки на окнах и прямых у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности.	Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» Царева Т.Н.	Режимный
2.	Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров и помещений, не выполнены с уплотнением в притворах (не обеспечена герметичность двери в закрытом положении)	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); ФЗ-№ 184 «О техническом регулировании» ч.1 ст. 46, ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СНИП 2.01.02-85* п. 4.15, СНИП 21-01-97* п.6.18*; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не	Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» Царева Т.Н.	Режимный

		предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.		
3.	На объекте при эксплуатации не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации не вынесены из-за подвесного потолка и не установлены на подвесной потолок) (помещение спальни и тамбура группы «Колобок», помещение спальни группы «Чебурашка», помещение спальни группы «Буратино», музыкальный класс, холл (2 корпус, 2 этаж), помещение игровой группы «Земляничка», помещение спальни группы «Солнышко»).	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся	Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» Царева Т.Н.	Капитальный

		техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.		
--	--	--	--	--

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----/-----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----/-----
- нарушений не выявлено: -----/-----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 12.02.2021 № 22/1/1
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания дошкольной образовательной организации, специализированного дома престарелых и инвалидов (не квартирного), больницы, спального корпуса образовательной организации с наличием интерната и детской организации (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, утвержденного Приказом МЧС России от 28.06.2018 № 261 (зарегистрировано Министерство юстиции РФ от 01.11.2018 № 52600).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР ГО Верхняя Пышма,
ГО Среднеуральск УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области
Бугреев А.И.



(подпись)

«12» февраля 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Гарева Татьяна Сергеевна, заведующая

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» февраля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России (495) 216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99